



## Deklarowana sprawność odzysku ciepła według normy PN-EN 308 dla central wentylacyjnych serii FOUR HOME:

ITOB OSB. 10010 Sok. No:4 Tekeli,

35473 Menderes/İzmir

Producent – **DOĞU HVAC**- potwierdza że urządzenia wentylacyjne z serii FOUR HOME, dystrybuowane w polsce przez **HG hava sp.z o.o.** spełniają wymagania zgodne z PN-EN 308 - wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

Sprawność odzysku ciepła dla wymienników krzyżowo-przeciwpądowych (FOUR HOME-FOUR HOME CEILING) w centralach wentylacyjnych z serii FOUR HOME 30/40/60/70-FOUR HOME CEILING 30/40 wynosi:

Sprawność odzysku ciepła[%]	HOME 30/40-HOME CEILING 30/40			
Przepływ[m <sup>3</sup> /h]	100	150	200	250
Nawiew	93,6	90,7	88,1	85,5
Wyrzutnia	93,6	90,7	88,1	85,5
Wartosc średnia	93,6	90,7	88,1	85,5
Sprawność odzysku ciepła[%]	HOME 60/70			
Przepływ[m <sup>3</sup> /h]	100	250	400	550
Nawiew	98	93,1	89,7	86
Wyrzutnia	98	93,1	89,7	86
Wartosc średnia	98	93,1	89,7	86

Podpis

Menderes, Turkey

19-11-2019

Erhan BUDAK

R&D Manager

**DOĞU HVAC** ITOB OSB. 10010 Sok. No:4 Tekeli, 35473 Menderes/İzmir

Tel: +90 (232) 799 02 40 Fax: +90 (232) 799 02 44 info@doguiklimlendirme.com  
www.doguiklimlendirme.com