



Deklaracja producenta

Firma Dogu deklaruje że urządzenia Four Home 30, 40, 60 i 70 spełniają następujące wymagania:

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła $\geq 85\%$ osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 "Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe"
2. Instalacja wentylacja zbudowana w oparciu o centralę wentylacyjną może osiągnąć maksymalną wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50$ Wh/m³.
3. Układ automatyki sterującej umożliwia dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

SIGNED ON BE HALF OF THE MANUFACTURER

NAME : SECKIN TUNCER ERDOGMUS

POSITION : General Manager

PLACE/ DATE : IZMIR / 2020

SIGNATURE :

DOĞU IKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
1700 O.S.B. 40000 SK. 35010 SİĞIRCI/MENEMEN/İZMİR
Tic Sic No: 279049/0001
Kisiler Sic Sic No: 279049/0001
Mersis No: 35010000000000000001
Hesap No: 35010000000000000001